

SMS Technical Service - Ave Karpova 58 - 87515 Mariupol

Your sign	Outgoing number	Tel.: +49 0211	Fax: +49 0211	drafted by	E-Mail:	Mariupol
baol		881-7935	881777935	Bassai	Olesii-Vladyslavovych.Bassai@sms-group.com	2019-01-18

Паспорт

1. Теплообменник СА-92-100-267.

Заводской № 9744.

Выполнен в соответствии с черт. 116-18.548.00.000.

Дата изготовления: Январь 2019 г.

2. Технические данные:

- Охлаждаемая среда (ОС): азот-водородная смесь
- Нагреваемая среда (НС): вода

3. Основные расчётные данные:

- Рабочее давление НС, МПа: 0,8
- Расчетное давление НС, МПа: 1,0
- Пробное давление НС, МПа: 1,3
- Максимально допустимая температура стенки, °C: 290
- Минимально допустимая температура стенки, °C: минус 10
- Материал основных сборочных единиц:
 - 1) коллектора: Сталь 08X18H10T ГОСТ 5632
 - 2) несущие трубы: RBW-00-16-35-3,63-1890-75/75
 - 3) штуцера: Сталь 08X18H10T ГОСТ 5632
- Толщина трубы, мм: 2,0
- Площадь поверхности теплообмена, м²:
 - 1) теплообменника: 92,0
 - 2) трубки: 1,533
- Масса сухого теплообменника, кг: не более: 263

4. Комплектность

В комплект поставки теплообменника входит:

- теплообменник СА-92-100-267 1 шт;
- фланец ответный 2 шт;
- прокладка межфланцевая ГОСТ 15180 2 шт;
- болт М16 8 шт;
- гайка М16 8 шт;
- пробка 2-G 1/2 1 шт;
- прокладка пробковая 15-ПМБ 1 шт.